CABLES NF-UTE

	Code de la normalisation	Tension nominale	Souplesse et nature de l'âme	Enveloppe isolante	Bourrage	Gaine de protection	Revêtement métallique	Gaine extérieure / Forme du câble	Nonbre et section des conducteurs
EXEMPLE	U	1000		R		2V			5G2.5
									5G2.5
									5G2.5
									5G2.5
									5G2.5
									5G2.5

U	Câble faisant l'objet d'une norme UTE

100	100 Volts
250	250 Volts
500	500 Volts
1000	1000 Volts

Abs.	Ame rigide
D	Multibrin
S	Ame souple
SS	Ame extra souple
Abs.	Cuivre
A	Aluminium

B	Caoutchouc butyle vulcanisé
C	Caoutchouc vulcanisé
E	Polyéthylène
J	Papier Imprégné
K	Caoutchou silicone
R	Polyéthylène réticulé (PR)
N	Polychoroprène néoprène (PCP)
V	Polychlorure de vinyle (PVC)
X	Isolant minéral

G	Gaine vulcanisée
O	Aucun bourrage ou bourrage ne formant pas gaine
1	Gaine d'assemblage et de protection formant bourrage

2	Gaine de protection épaisse
3	Gaine très épaisse
C	Caoutchouc vulcanisé
N	Polychoroprène néoprène (PCP)
R	Polyéthylène réticulé (PR)
T	Tresse textile
V	Polychlorure de vinyle (PVC)

F	Feuillards d'acier
P	Plomb
Z	Zinc ou autre métal

V	Polychlorure de vinyle (PVC)

Abs.	Câble rond
M	Câble méplat

x	Pas de terre
G	Ground=Terre

	Code de la normalisation	Tension nominale	Enveloppe isolante	Gaine de protection	Revêtement	Forme du câble	Souplesse et nature de l'âme	Nonbre et section des conducteurs
EXEMPLE	H	O7	R	N			F	4x2.5